

## Kontrolní list roční kontroly

Záznamy o provádění předepsaných kontrol a záručních i pozáručních opravách kotle (zásobníku).

<b>1. rok</b>	<input type="checkbox"/> Kontrola záručního listu <input type="checkbox"/> Konzultace nedostatků se zákazníkem <input type="checkbox"/> Odpojení přívodu el. energie a plynu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola výměníku a sifonu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola hořáku, zapalovací a ionizační elektrody <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola ventilátoru (jen tlakovým vzduchem) <input type="checkbox"/> Vyčištění filtru systému ÚT (není součástí kotle)	<input type="checkbox"/> Nastavení analyzátozem spalin <input type="checkbox"/> Kontrola těsnosti plynových částí detektorem <input type="checkbox"/> Kontrola připojení spalínové cesty <input type="checkbox"/> Úprava nastavení LMU64 pomocí PC <input type="checkbox"/> Úprava nastavení QAA73 <input type="checkbox"/> Kontrola magnéziové anody zásobníku OKC <input type="checkbox"/> Zápis o provedení roční kontroly do záručního listu a naplánování termínu následné roční kontroly	Následná RK+ME ..... 20 ____
	Poznámka	Datum ____ . ____ . 20 ____	

<b>2. rok</b>	<input type="checkbox"/> Kontrola záručního listu <input type="checkbox"/> Konzultace nedostatků se zákazníkem <input type="checkbox"/> Odpojení přívodu el. energie a plynu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola výměníku a sifonu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola hořáku, zapalovací a ionizační elektrody <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola ventilátoru (jen tlakovým vzduchem) <input type="checkbox"/> Vyčištění filtru systému ÚT (není součástí kotle)	<input type="checkbox"/> Nastavení analyzátozem spalin <input type="checkbox"/> Kontrola těsnosti plynových částí detektorem <input type="checkbox"/> Kontrola připojení spalínové cesty <input type="checkbox"/> Úprava nastavení LMU64 pomocí PC <input type="checkbox"/> Úprava nastavení QAA73 <input type="checkbox"/> Kontrola magnéziové anody zásobníku OKC <input type="checkbox"/> Zápis o provedení roční kontroly do záručního listu a naplánování termínu následné roční kontroly	Následná RK+ME ..... 20 ____
	Poznámka	Datum ____ . ____ . 20 ____	

<b>3. rok</b>	<input type="checkbox"/> Kontrola záručního listu <input type="checkbox"/> Konzultace nedostatků se zákazníkem <input type="checkbox"/> Odpojení přívodu el. energie a plynu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola výměníku a sifonu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola hořáku, zapalovací a ionizační elektrody <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola ventilátoru (jen tlakovým vzduchem) <input type="checkbox"/> Vyčištění filtru systému ÚT (není součástí kotle)	<input type="checkbox"/> Nastavení analyzátozem spalin <input type="checkbox"/> Kontrola těsnosti plynových částí detektorem <input type="checkbox"/> Kontrola připojení spalínové cesty <input type="checkbox"/> Úprava nastavení LMU64 pomocí PC <input type="checkbox"/> Úprava nastavení QAA73 <input type="checkbox"/> Kontrola magnéziové anody zásobníku OKC <input type="checkbox"/> Zápis o provedení roční kontroly do záručního listu a naplánování termínu následné roční kontroly	Následná RK+ME ..... 20 ____
	Poznámka	Datum ____ . ____ . 20 ____	

<b>4. rok</b>	<input type="checkbox"/> Kontrola záručního listu <input type="checkbox"/> Konzultace nedostatků se zákazníkem <input type="checkbox"/> Odpojení přívodu el. energie a plynu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola výměníku a sifonu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola hořáku, zapalovací a ionizační elektrody <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola ventilátoru (jen tlakovým vzduchem) <input type="checkbox"/> Vyčištění filtru systému ÚT (není součástí kotle)	<input type="checkbox"/> Nastavení analyzátozem spalin <input type="checkbox"/> Kontrola těsnosti plynových částí detektorem <input type="checkbox"/> Kontrola připojení spalínové cesty <input type="checkbox"/> Úprava nastavení LMU64 pomocí PC <input type="checkbox"/> Úprava nastavení QAA73 <input type="checkbox"/> Kontrola magnéziové anody zásobníku OKC <input type="checkbox"/> Zápis o provedení roční kontroly do záručního listu a naplánování termínu následné roční kontroly	Následná RK+ME ..... 20 ____
	Poznámka	Datum ____ . ____ . 20 ____	

<b>5. rok</b>	<input type="checkbox"/> Kontrola záručního listu <input type="checkbox"/> Konzultace nedostatků se zákazníkem <input type="checkbox"/> Odpojení přívodu el. energie a plynu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola výměníku a sifonu <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola hořáku, zapalovací a ionizační elektrody <input type="checkbox"/> Vyčištění a kontrola ventilátoru (jen tlakovým vzduchem) <input type="checkbox"/> Vyčištění filtru systému ÚT (není součástí kotle)	<input type="checkbox"/> Nastavení analyzátozem spalin <input type="checkbox"/> Kontrola těsnosti plynových částí detektorem <input type="checkbox"/> Kontrola připojení spalínové cesty <input type="checkbox"/> Úprava nastavení LMU64 pomocí PC <input type="checkbox"/> Úprava nastavení QAA73 <input type="checkbox"/> Kontrola magnéziové anody zásobníku OKC <input type="checkbox"/> Zápis o provedení roční kontroly do záručního listu a naplánování termínu následné roční kontroly	Následná RK+ME ..... 20 ____
	Poznámka	Datum ____ . ____ . 20 ____	